



KULBX00VXO70

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

08 odbor životního prostředí a zemědělství

Dle rozdělovníku

Číslo jednací

KULK 45811/2025
OŽPZ 826/2025

Oprávněná osoba/linka/email

Beneš/389
petr.benes@kraj-lbc.cz

Liberec

1. srpna 2025

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Výroková část***1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1*****„Vyskeř - náhradní zdroj vody“**

Záměr je zařazen jako podlimitní ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona, k **bodů č. 14** (Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu - 200 m), kategorie II. Záměr dosahuje více než 25 % příslušné limitní hodnoty (vrt o hloubce 80 m dosahuje 40 %). Záměr je dále zařazen jako podlimitní k **bodů č. 59** (Odběr nebo umělé doplňování podzemních vod s objemem čerpané vody od stanoveného limitu. – 250 tis. m³/rok), kategorie II. Záměr dosahuje více než 25 % příslušné limitní hodnoty (max. odběr 63 tis. m³/rok dosahuje 25,2 %) a nachází se v CHKO Český ráj.

2. Kapacita (rozsah) záměru

Předmětem záměru je vybudování náhradního vrtu V-3 pro zásobování vodovodu Vyskeř, jehož výstavba je vynucena jednak havárií původního vrtu V-1 a poté nemožností stanovit funkční ochranné pásma v místě dosud provozovaného vrtu V-2. Hloubka náhradního vrtu V-3 je 80 m a z vrtu se předpokládá odběr podzemní vody v maximálním množství 63.000 m³/rok. Záměr leží v ochranném pásmu CHKO Český ráj.

3. Umístění záměru: kraj: Liberecký
katastrální území: Vyskeř
p. p. č. 86/3

T +420 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem je vyhloubit vrt V-3 o hloubce 80 m v blízkosti 75 m hlubokého vrtu V-1. Ten bude v důsledku zborcení vrtné stěny v rámci stavebních prací likvidován kombinovanou tamponází. Ve vzdálenosti cca 70 m severně se nachází dnes provozovaný, avšak nedostatečně chráněný vrt V-2 o hloubce 90 m, který bude v rámci stavebních prací zakonzervován. V kontextu nového stavu bude tedy vrt V-3 náhradním zdrojem vody pro zásobování vodovodu Vyskeř pitnou vodou. V současné době není znám jiný záměr na odběr podzemní vody v plošně omezené hydrogeologické struktuře na jihozápadním úpatí vrchu Vyskeř (466 m n.m.).

5. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Náplní prací je vyhloubení nového jímacího objektu podzemní vody, vrtané studny V-3. Její parametry jsou následující:

- vrt bude proveden ve svrchní části horninového souboru technologií jádrového vrtání bez výplachu, případně vrtáním šnekovým vrtákem a ve spodní části technologií rotačně – příklepového vrtání se vzduchovým výplachem;
- v etáži nezpevněných kvartérních sedimentů a zvětralého pískovcového podloží (do hloubky 6 m) bude hloubení prováděno min. průměrem 450 mm s propažením ocelovou pažnicí Ø 426 mm;
- po zastžení stabilní vrtné stěny (coniacské pískovce) bude hloubení pokračovat příklepovým způsobem vrtání se vzduchovým výplachem o Ø 400 mm do projektované hloubky 80 m;
- po dosažení konečné hloubky budou do vrtu zapuštěny PVC-U zárubnice DN 200, vnější průměr 220 mm, síla stěny 10 mm, s bezhrdlým trapézovým závitem. Příčná perforace se šířkou slotu 1 mm bude umístěna v etáži 56 – 74 m. Souběžně budou do vrtu zapuštěny dvě pozorovací (regenerační) PE trubky DN 32 mm s perforovaným úsekem 70 – 80 m, šířka slotu 1 mm;
- úprava pláště bude zvolena tak, že do hloubky 40 m bude provedeno cementojílové těsnění, v hloubce 40 – 41 m bude zhotoven pískový polštář a etáž vrtu v hloubce 41 – 80 m bude obsypána kačírkem 1,6 – 4 mm;
- po vystrojení vrtu bude provedena poloprovozní čerpací zkouška v délce 28 dnů a na ni bude navazovat stoupací zkouška v délce 3 dny. V průběhu čerpací zkoušky budou odebírány vzorky: 2 vzorky vody na laboratorní analýzy v rozsahu přílohy č. 5, tabulka A vyhlášky č. 252/2004 Sb., 1 vzorek vody na laboratorní analýzu v rozsahu přílohy 5, tabulka B uvedené vyhlášky a jeden vzorek vody na stanovení radiochemických ukazatelů v rozsahu dle přílohy č. 27 vyhlášky č. 422/2016 Sb. (Rn-222, objemová aktivita alfa a beta);
- součástí čerpací zkoušky bude záznam stavu hladiny ve vrtech V-1 (pokud již nebude likvidován) a ve vrtu V-2, kde bude navíc prováděn i každodenní odečet čerpaného množství podzemní vody.
- nad vrtanou studnou bude vybudována podzemní manipulační šachtice.

Podzemní voda bude naražena v hloubce cca 60 m od terénu a přibližně na této kótě se ustálí. Plánovaný odběr vody v průměrné výšce 2 l/s bude realizován při snížení hladiny vody max. na stav 70 m od terénu. Sací koš ponorného čerpadla bude zapuštěn do hloubky 76 m od terénu. Z těchto údajů byl odvozen návrh na získání povolení k odběru vody v této výši: prům. odběr 2,0 l/s, max. odběr 3,0 l/s, max. odběr 5.250 m³/měsíc, max. odběr 63.000 m³/rok.

6. Oznamovatel: Vodohospodářské sdružení Turnov

7. IČ oznamovatele: 49295934

8. Sídlo oznamovatele: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

9. Zpracovatel dokumentu oznámení: RNDr. Svatopluk Šeda

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad).

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených správních úřadů, zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu a informací obsažených v bodě D.4 přílohy č. 3 k zákonu, rozhodl krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona na základě § 7 odst. 6 zákona, že záměr „**Vyskeř - náhradní zdroj vody**“, **nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.**

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 20. 6. 2025 dokument oznámení, který zpracoval RNDr. Svatopluk Šeda podle přílohy č. 3 zákona.

Přílohou oznámení byly:

- Závazné stanovisko k akci: "Vyskeř ppč. 86/3 – průzkumný vrt" Agentury ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Český ráj (Agentura), č. j. SR/2253/LI/2023-3 ze dne 27. 11. 2023;
- Společné rozhodnutí k akci: "Vyskeř – intenzifikace vodního zdroje pro obec" Agentury ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Český ráj (Agentura), č. j. SR/0794/LI/2025-4 ze dne 26. 5. 2025;
- Stanovisko Povodí Labe, s. p., Hradec Králové, č. j. PLa/2023/042486 ze dne 25. 9. 2023.
- Projekt průzkumných hydrogeologických prací - Vyskeř – náhradní zdroj vody, RNDr. Šeda, FINGEO s.r.o., červen 2023.

Krajský úřad rozeslal dopisem č. j. KULK 38417/2025 ze dne 23. 6. 2025 informaci o dokumentu oznámení spolu s žádostí o vyjádření obci Vyskeř, Městskému úřadu Turnov, odboru životního prostředí, Krajské hygienické stanici LK, územnímu pracovišti Semily, České inspekci životního prostředí, OI Liberec, Správě CHKO Český ráj, Turnov, Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina, oddělení Liberec a dále Ministerstvu životního prostředí, Praha.

Informaci o oznámení krajský úřad zveřejnil v souladu s § 16 zákona na internetu dne 23. 6. 2025, rovněž na své úřední desce zveřejnil ve stejný den informaci, kdy a kde lze do dokumentu oznámení nahlížet.

V rámci zjišťovacího řízení obdržel krajský úřad následující vyjádření:

- Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, č. j. OZP/25/1327/KOR ze dne 11. 7. 2025
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, ÚP Semily, č. j. KHSLB 16137/2025 ze dne 10. 7. 2025;
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina, oddělení Liberec, č. j. SBS 33767/2025 ze dne 7. 7. 2025.

Dále krajský úřad obdržel vyjádření od ostatních odborů krajského úřadu bez zásadních připomínek. Veřejnost se k záměru nevyjádřila.

Městský úřadu Turnov, odbor životního prostředí, nemá k záměru připomínky.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje (dále jen KHS) posoudila výše uvedený záměr a po zhodnocení jeho souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví jej nenavrhuje posuzovat jako záměr podléhající zákonu. Vzhledem k charakteru předpokládaného záměru považuje KHS z hlediska hodnocení zdravotních rizik a ochrany veřejného zdraví záměr za přijatelný.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina, oddělení Liberec (dále jen OBÚ) nemá k záměru námítky za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Vrtné práce smí provádět fyzická nebo právnická osoba vlastnící k této činnosti oprávnění vydané orgány státní báňské správy.
2. Při provádění vrtných prací musí být dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích (dále jen „vyhláška č. 239/1998 Sb.“).
3. Na vrtbě musí být k dispozici příslušná projektová a provozní dokumentace.
4. V případě vzniku mimořádné události musí být postupováno podle ustanovení § 18 vyhlášky č. 239/1998 Sb.
5. Zahájení, přerušení a ukončení vrtných prací musí být ohlášeno na OBÚ se sídlem v Liberci ve smyslu vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

Vypořádání krajského úřadu:

Připomínky upozorňují na zákonné požadavky, které budou plněny bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního a lesního hospodářství a oddělení ochrany přírody a krajiny nemají k předloženému záměru připomínek.

Krajský úřad, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a odbor regionálního rozvoje a evropských projektů nemají k předloženému oznámení připomínky.

Všechna doručená vyjádření od dotčených správních úřadů budou oznamovateli předána spolu s tímto rozhodnutím. Dotčená veřejnost definovaná v § 3 odstavci i) zákona se k záměru nevyjádřila.

Při svém rozhodování se krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení dle zákona řídil mimo jiného následujícími zásadami uvedenými v příloze č. 2 zákona:

I. Charakteristika záměru

Záměrem je vyhloubit vrt V-3 o hloubce 80 m v blízkosti 75 m hlubokého vrtu V-1, který bude v rámci stavebních prací likvidován. Ve vzdálenosti cca 70 m severně se nachází nedostatečně

chráněný vrt V-2 o hloubce 90 m, který bude v rámci stavebních prací zakonzervován. Vrt V-3 bude tedy náhradním zdrojem vody pro zásobování vodovodu Vyskeř pitnou vodou.

II. Umístění záměru

Oblast je součástí ochranného pásma vodních zdrojů (OPVZ) 2. stupně jímacího území Vyskeř, limitující opatření jsou obsažena v rozhodnutí ONV Semily č.j. Vod/49/1983 ze dne 12.1.1983. V podstatě celé území OPVZ, s výjimkou několika staveb, je zatravněno. Celé širší okolí místa záměru je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída. Území je součástí CHKO Český ráj, a to zóny III. Záměr je lokalizován mimo zastavěné území v prostoru bez známých ekologických zátěží. Prvky ze soustavy NATURA 2000 nebudou záměrem dotčeny, stejně tak jako lokální a regionální prvky územního systému ekologické stability (ÚSES). Záměr leží v citlivé oblasti dle § 15 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Katastrální území Vyskeř nespadá mezi zranitelné oblasti.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a sociální a ekonomické vlivy

Z dokumentu oznámení vyplývá, že vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat vznik jakýchkoliv negativních vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví.

Vliv na ovzduší, klima

Při realizaci záměru může dle dokumentu oznámení docházet k přechodně zvýšené prašnosti v okolí záměru. Jedná se pouze o dočasné krátkodobé zatížení, za provozu záměr nebude zdrojem emisí znečišťujících látek.

Vliv na hlukovou situaci

Dokument oznámení uvádí, že v průběhu realizace záměru lze očekávat, že bezprostřední okolí bude pravděpodobně krátkodobě zatíženo hlukem. Samotný záměr však nebude zdrojem hluku, ani nelze očekávat navýšení dopravní obslužnosti vlivem provozu záměru.

Vliv na povrchové a podzemní vody

Z Projektu průzkumných hydrogeologických prací „Vyskeř – náhradní zdroj vody“ (RNDr. Šeda, FINGEO s.r.o., červen 2023) a z dokumentu oznámení vyplývá, že množství vody navržené k odběru (v průměru 2 l/s) je sice vyšší než dosud povolený odběr vody z vrtu V-2 (průměrný povolený odběr 1,35 l/s, maximální povolený odběr 1,5 l/s), avšak tento vrt bude uzavřen a zakonzervován a jediným odběrným místem, když havarovaný vrt V-1 bude likvidován, tak zůstane nová vrtaná studna V-3. Oblast je schopna dlouhodobě potřebné množství podzemní vody poskytovat, protože přírodní zdroje, tj. permanentně se doplňující složka zásob podzemní vody, je více jak dvojnásobná než realizovaný odběr. Navíc se vše odehrává hluboko pod povrchem terénu, tzn. že odběr vody současný i budoucí nemá a nebude mít žádný vliv na místní povrchové nebo mělce podpovrchové ekosystémy vázané na podzemní vodu. S ohledem na velikost přírodních zdrojů podzemních vod, více než dvojnásobně překračující stanovenou průměrnou vydatnost vrtané studny V-3, není třeba přijímat žádná opatření k eliminaci nepříznivých vlivů záměru na podzemní, či povrchové vody.

Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje

Dokument oznámení uvádí, že záměr je situován na úpatí čedičového vrchu Vyskeř (466 m n.m.), známý svou terénní exponovaností. Z geologického hlediska prorazil čedičový komplex pískovce teplického souvrství, které zasahují do hloubky cca 70 - 90 m. Níže se pak

nacházejí slínovce bazální části teplického souvrství. Kvartérní kryt je 6 – 8 m mocnými svahovinami se skeletem čedičových hornin. Z hydrogeologického hlediska je území součástí rajónu svrchní vrstvy s názvem 4420 Jizerský coniak, útvar podzemní vody 44200 Jizerský coniak. Kolektorskou horninou (označení písmenem D) jsou křemenné pískovce, podřízeně šterčkovité pískovce, když podložní izolátor tvoří vápnité jílovce a slínovce. Hladina podzemní vody je volná, v místě prováděného vrtu V-3 zakleslá v hloubce cca 60 m pod terénem. Mocnost kolektoru činí max. prvé desítky metrů. Směr odtoku podzemní vody je k jihozápadu, drenážním tokem je Žehrovka. Průtočnost kolektoru je střední, pohybující se v řádu 10^{-3} až 10^{-4} m²/s. Z hydrologického hlediska je území definováno jako povodí 4. řádu, h.p.č 1-05-02-0260 – Žehrovka. Posuzovaný záměr leží na pozemku vedeném jako zahrada. Vzhledem k charakteru stavby nedojde k záboru zemědělského půdního fondu a současný stav, zatravnění plochy, s výjimkou příjezdové cesty a stavby studny V-3, zůstane zachován. Záměr je také navržen mimo dosah pozemků, určených k plnění funkcí lesa.

Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy a krajinu

Dokument oznámení konstatuje, že záměr je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída. Území se nachází v CHKO Český ráj, a to v zóně III. Záměrem nebudou dotčeny lokální a regionální prvky územního systému ekologické stability (ÚSES). Záměr leží v citlivé oblasti dle § 15 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Pro posouzení záměru z hlediska jeho vlivu na soustavu území Natura 2000 vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český ráj stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pod č. j. SR/2253/LI/2023-3 ze dne 27. 11. 2023. Ze závěru stanoviska vyplývá, že vzhledem k charakteru a rozsahu záměru a jeho dostatečné vzdálenosti od předmětu ochrany EVL (Podtrosecká údolí), lze významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality a ptáčích oblastí, vyloučit.

Vlivy na hmotný majetek

Předmětným záměrem nebudou dotčeny kulturní památky, archeologicky ani kulturně významné lokality či stavby.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vzhledem k umístění záměru se mezistátní vlivy nedají předpokládat.

Na základě všech zjištěných skutečností o zájmovém území a předmětném záměru lze při dodržení navržených opatření, případně dalších opatření, která vyplynou z vyjádření dotčených orgánů státní správy, považovat záměr z hlediska ovlivnění životního prostředí a zdraví obyvatel za akceptovatelný.

Obec Vyskeř (jako dotčený územní samosprávný celek) **žádáme** ve smyslu § 16 zákona o zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. Zároveň **obec Vyskeř žádáme**, aby nám zaslala písemné potvrzení o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce.

Toto rozhodnutí se doručuje i veřejnou vyhláškou a to tak, že se vyvěšuje podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

Rozhodnutí bude současně vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje a na úřední desce obce Vyskeř s tím, že pro platnost doručení veřejnou vyhláškou je rozhodující

pouze vyvěšení na úřední desce krajského úřadu, jakožto správního orgánu, který rozhodnutí doručuje. S vyvěšením či nevyvěšením na jiných úředních deskách, v daném případě na úřední desce obce Vyskeř, zákon účinky doručení podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu nespojuje.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání podle ustanovení § 7 odst. 6 zákona k Ministerstvu životního prostředí, OVSS III, oddělení Liberec, oznamovatel, dotčené územní samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písmene i) bodě 2 zákona, a to v souladu s § 83 odstavcem 1 správního řádu, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písmene i) bodu 2 zákona musí dotčená veřejnost předložit v odvolání. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník ke spisu OŽPZ 826/2025:

Dotčené územně samosprávné celky:

- | | |
|-------------------------------------|----|
| 1. Liberecký kraj – <i>e-mailem</i> | |
| 2. Obec Vyskeř | DS |

Dotčené správní úřady:

- | | |
|--|----|
| 1. Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí | DS |
| 2. Krajská hygienická stanice LK se sídlem v Liberci, ÚP Semily | DS |
| 3. Regionální pracoviště AOPK, Správa CHKO Český ráj, Turnov | DS |
| 4. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina | DS |

Zplnomocněný zástupce oznamovatele:

- | | |
|--|----|
| 1. VAK PROJEKT, Radek Hnát, Turnov + <i>doručené vyjádření</i> | DS |
|--|----|

Na vědomí:

- | | |
|---|----|
| 1. MŽP ČR, OVSS III, oddělení Liberec | DS |
| 2. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec | DS |

DS – datová schránka